

Installing and Testing a Blankface GFCI Receptacle

Please read this leaflet
completely before getting
started

PD3087

(English)

⚠ CAUTION

- To prevent severe shock or electrocution, always turn the power OFF at the service panel before working with wiring.
- Use this GFCI receptacle with copper or copper-clad wire. Do not use it with aluminum wire.
- Do not install this GFCI receptacle on a circuit that powers life support equipment because if the GFCI trips it will shut down the equipment.
- For installation in damp or wet locations, the GFCI receptacle must be Listed and marked as Weather Resistant (WR).
- For installation in wet locations, protect the GFCI receptacle with a weatherproof cover that will keep both the receptacle and any plugs dry.
- Must be installed in accordance with national and local electrical codes.

1. What is a GFCI?



A GFCI receptacle is different from conventional receptacles. In the event of a ground fault, a GFCI will trip and quickly stop the flow of electricity to prevent serious injury.

Definition of a ground fault:

Instead of following its normal safe path, electricity passes through a person's body to reach the ground. For example, a defective appliance can cause a ground fault.

A GFCI receptacle does not protect against circuit overloads, short circuits, or shocks. For example, you can still be shocked if you touch bare wires while standing on a non-conducting surface, such as a wood floor.

2. The GFCI's features



3. Should you install it?


Installing a GFCI receptacle can be more complicated than installing a conventional receptacle.

Make sure that you:

- Understand basic wiring principles and techniques
- Can interpret wiring diagrams
- Have circuit wiring experience
- Are prepared to take a few minutes to test your work, making sure that you have wired the GFCI receptacle correctly

4. LINE vs. LOAD

A cable consists of 2 or 3 wires.



LINE cable:


Delivers power from the service panel (breaker panel or fuse box) to the GFCI. If there is only one cable entering the electrical box, it is the LINE cable. This cable should be connected to the GFCI's LINE terminals only.

LOAD cable:

Delivers power from the GFCI to another receptacle in the circuit. This cable should be connected to the GFCI's LOAD terminals only.

5. Turn the power OFF

Plug an electrical device, such as a lamp or radio, into the receptacle on which you are working. Turn the lamp or radio on. Then, go to the service panel. Find the breaker or fuse that protects that receptacle. Place the breaker in the OFF position or completely remove the fuse. The lamp or radio should turn OFF.



Next, plug in and turn ON the lamp or radio at the receptacle's other outlet to make sure the power is OFF at both outlets. If the power is not OFF, stop work and call an electrician to complete the installation.

Important:

Do not install the GFCI receptacle in an electrical box containing (a) more than 4 total wires (not including the grounding wires) or (b) cables with more than two wires each (not including the grounding wire). Contact a qualified electrician if either (a) or (b) is true.

If you are replacing an old receptacle, pull it out of the electrical box without disconnecting the wires.

- If you see one cable (2-3 wires), it is the LINE cable. The receptacle is probably in position C (see diagram to the right). Remove the receptacle and go to step 7A.
- If you see two cables (4-6 wires), the receptacle is probably in position A or B (see diagram to the right). Follow steps a-e of the procedure to the right.

6. Identify Cables/Wires


Procedure - box with two cables (4-6 wires):

- Detach one cable's white and hot wires from the receptacle and cap each one separately with a wire connector. Make sure that they are from the same cable.
- Re-install the receptacle in the electrical box, attach the faceplate, then turn the power ON at the service panel.
- Determine if power is flowing to the receptacle. If so, the capped wires are the LOAD wires. If not, the capped wires are the LINE wires.
- Turn the power OFF at the service panel, label the LINE and LOAD wires, then remove the receptacle.
- Go to step 7B.

Placement in circuit:

The GFCI's place in the circuit determines if it protects other receptacles in the circuit.

Sample circuit:





Placing the GFCI in position A will also provide protection to "load side" receptacles B and C. On the other hand, placing the GFCI in position C will not provide protection to receptacles A or B. Remember that receptacles A, B, and C can be in different rooms.

Section Blank

7. Connect the wires ...only after reading other side completely

Two cables (4 or 6 wires) entering the box



Connect the LINE cable wires to the LINE terminals:

- The WHITE wire connects to the WHITE/SILVER terminal
- The BLACK wire connects to the HOT/BRASS terminal

Connect the LOAD cable wires to the LOAD terminals:

- The WHITE wire connects to the WHITE/SILVER terminal
- The BLACK wire connects to the HOT/BRASS terminal

Connect the grounding wire (only if there is a grounding wire):

- For a box with a grounding terminal: (diagram shown above) Connect a 6-inch bare copper (or green) 12 or 14 AWG wire to the grounding terminal on the GFCI. Also connect a similar wire to the grounding terminal on the box. Connect the ends of these wires to the LINE cable's bare copper (or green) wire using a wire connector. If these wires are already in place, check the connections.


Complete the installation:

- Fold the wires into the box, keeping the grounding wire away from the White and Hot terminals. Screw the receptacle to the box and attach the faceplate.
- Go to step 8a

8A. Test your work

Procedure:

- Turn the power ON at the service panel. Press the RESET button fully. The RESET button should stay in. Indicator LED should be GREEN. Monitor function of downstream receptacles or devices to verify that the power is ON. If there is no power, go to step 8B - Troubleshooting.
- Press the TEST button to trip the device. This should stop the flow of electricity, making the downstream device or receptacle turn OFF. Indicator LED should be RED. Note that the RESET button will pop out. If the power goes OFF, you have installed the GFCI receptacle correctly. To restore power, press the RESET button. Do not wire life saving devices into a GFCI. Place a "GFCI Protected" sticker on every downstream receptacle that lost power.
- Manual Test: Press the TEST button (then RESET button) every month to assure proper operation. Automatic Self-Test: The Hubbell AUTOGUARD® GFCI automatically performs a self-test of the electronics every minute. The Manual Test should be performed every month to assure proper mechanical operation. In the event of a failure during either the Manual Test or the Automatic Self-Test, the LED will FLASH RED indicating that the receptacle has lost GFCI protection and has reached its end of life. If this occurs, the GFCI should be replaced immediately.



RESET BUTTON MUST BE FULLY DEPRESSED FOR FULL ENGAGEMENT.

8B. Troubleshooting

In the event the device does not perform properly in step 8A, turn the power OFF and check the wire connections against the installation diagram. Make sure that there are no loose wires or loose connections.

9. Instructions for Rewire or Reuse

Prior to removing power before uninstalling, place the device in the tripped state by pressing the TEST button and verifying that the RESET button is popped out.

GENERAL INFORMATION

Ratings: 20A, 125V, 60Hz

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Wiring Device-Kellems
Hubbell Incorporated (Delaware)
Shelton, Connecticut 06484

1-800-288-6000
www.hubbell-wiring.com
PD3087 (Page 2 of 6) 04/2025

Montage et essai d'une prise DDFT avec MALT isolée

Lire ce dépliant entièrement
avant d'entreprendre le
montage

PD3087

(Français)

⚠ ATTENTION

- Pour éviter les chocs électriques graves, il faut toujours **COUPER** la source d'alimentation au panneau électrique avant d'entreprendre le câblage.
- Utiliser du fil de cuivre ou du fil cuivré avec la prise DDFT. Ne jamais utiliser du fil d'aluminium.
- Ne pas monter la prise DDFT sur un circuit alimentant des appareils de survie parce que le déclenchement du DDFT provoquera l'arrêt de tout le matériel.
- Pour l'installation dans des endroits humides ou mouillés, la prise de courant de disjoncteur différentiel doit être classée et marquée Résistante aux intempéries.
- Pour le montage dans des endroits mouillés, il faut protéger la prise DDFT à l'aide d'un couvercle à l'épreuve des intempéries qui maintiendra la prise et les fiches éventuelles au sec.
- Ce produit doit être monté conformément aux directives des codes de l'électricité nationaux et locaux.

2. Qu'est-ce qu'un DDFT?



La prise DDFT diffère des prises conventionnelles. En présence d'un défaut à la terre, le DDFT déclenche et arrête rapidement le courant en vue de prévenir les blessures graves.

Définition du défaut à la terre :

Au lieu de suivre son cheminement sécuritaire normal, l'électricité passe par le corps de la personne pour se rendre à la terre. À titre d'exemple, un appareil défectueux peut causer un défaut à la terre.

La prise DDFT ne protège pas contre les surcharges, les courts-circuits ou les chocs électriques. Ainsi par exemple, vous risquez un choc électrique si vous touchez des fils nus tout en étant debout sur une surface non conductrice telle qu'un plancher de bois.

2. Les particularités d'un DDFT



3. Faire le montage soi-même


Le montage d'une prise DDFT peut s'avérer plus compliqué que celui d'une prise conventionnelle.

Il faut s'assurer de :

- Comprendre les principes de base et les techniques de câblage.
- Pouvoir interpréter les schémas de câblage.
- Posséder l'expérience nécessaire en matière de câblage de circuit.
- Disposer de quelques minutes pour tester le travail et s'assurer d'avoir câblé correctement la prise DDFT.

4. ALIMENTATION et CHARGE

Un câble comprend 2 ou 3 fils.



Câble d'ALIMENTATION :


À partir du panneau de branchement (panneau de disjoncteur ou boîte de fusibles), il alimente la prise DDFT en énergie. S'il y a seulement un câble qui entre dans la boîte électrique, c'est le câble d'ALIMENTATION. Ce câble doit être connecté uniquement aux bornes d'ALIMENTATION (LINE) de la prise DDFT.

Câble de CHARGE :

Il transporte l'énergie de la prise DDFT à une autre prise sur le circuit. Ce câble doit être connecté uniquement aux bornes de CHARGE (LOAD) de la prise DDFT.

5. Mise hors tension

Brancher un appareil électrique, tel qu'une lampe ou une radio, dans la prise sur laquelle on travaille. Allumer la lampe ou la radio. Se rendre au panneau électrique et trouver le disjoncteur ou le fusible qui protège la prise. Mettre le disjoncteur en position «OFF» ou enlever complètement le fusible. La lampe ou la radio devrait s'éteindre.



Ensuite, brancher et allumer la lampe ou la radio dans l'autre sortie de la prise pour s'assurer que le courant est coupé aux deux sorties. Si le courant n'est pas coupé, arrêter immédiatement le travail et appeler un électricien pour compléter le montage.

6. Identification des câbles et des fils

Important :

Ne pas monter la prise DDFT dans une boîte électrique comprenant (a) plus de 4 fils (sans inclure les fils de mise à la terre) ou (b) des câbles de plus de deux fils (sans inclure le fil de mise à la terre). Si c'est le cas (a) ou (b), faire appel à un électricien qualifié.

Pour remplacer une vieille prise, enlever cette dernière de la boîte électrique sans déconnecter les fils.

- Si l'on voit un seul câble (de 2 à 3 fils), il s'agit du câble d'ALIMENTATION. La prise est probablement en position C (voir schéma à droite). Enlever la prise et passer à l'étape 7A.
- Si l'on voit deux câbles (de 4 à 6 fils), suivre les directives données à droite. La prise est probablement en position A ou B (voir schéma à droite).


Procédure : boîte à deux câbles (de 4 à 6 fils)

- f) Détacher le fil blanc et le fil noir du câble de la prise et recouvrez chacun des fils d'un raccord à torsader. S'assurer qu'ils appartiennent au même câble.
- g) Replacer la prise dans la boîte électrique, fixer la plaque de face et ensuite rétablir le courant au panneau de branchement.
- h) Déterminer si le courant passe dans la prise. Dans l'affirmative, les fils recouverts d'un raccord à torsader sont les fils de CHARGE. Dans le cas contraire, les fils recouverts d'un raccord sont les fils d'ALIMENTATION.
- i) Couper le circuit d'alimentation au panneau de branchement, étiqueter les fils d'ALIMENTATION et de CHARGE et ensuite enlever la prise.
- j) Passer à l'étape 7B.

Emplacement dans le circuit :

La place de la prise DDFT dans le circuit détermine la protection éventuelle des autres prises du circuit.


Exemple de circuit :




Lorsque le DDFT est placé en position A, il assure la protection des prises «côté charge» B et C. D'autre part, placé en position C, le DDFT ne protège pas les prises A et B. Ne pas oublier que les prises A, B et C peuvent se trouver dans des pièces différentes.

7. Raccorder les fils seulement après avoir lu en entier

Deux câbles (de 4 ou 6 fils) entrant dans la boîte



Section laissée intentionnellement vide



Connecter les fils du câble d’ALIMENTATION aux bornes de l’ALIMENTATION (LINE)

- Le fil blanc doit être connecté à la borne blanche (argentée).
- Le fil noir doit être connecté à la borne vivante (laiton).

Connecter les fils du câble de CHARGE aux bornes de la CHARGE (LOAD)

- Le fil blanc doit être connecté à la borne blanche (argentée).
- Le fil noir doit être connecté à la borne vivante (laiton).

Connecter les fils de mise à la terre (le cas échéant seulement)


- Connecter un fil de cuivre nu (ou un fil vert) de 15 cm, de calibre 12 ou 14 AWG à la borne de mise à la terre de la prise DDFT. Si la boîte est munie d’une borne de mise à la terre, connecter un fil semblable à la borne de mise à la terre de la boîte. À l’aide d’un raccord à torsader, connecter les extrémités de ces fils au fil de cuivre nu (ou fil vert) des câbles d’ALIMENTATION et de CHARGE.

Compléter le montage :

- Replier les fils dans la boîte en s’assurant de maintenir les fils de mise à la terre éloignés des bornes blanche et vivante. Visser la prise sur la boîte et fixer la plaque de face.
- Passer à l’étape 8A.

8A. Tester le travail

- Pour quelle raison faut-il effectuer ce test?
- Si le DDFT a été mal câblé, il ne pourra pas protéger contre les blessures personnelles ou le décès causés par un défaut à la terre (c’est-à-dire un choc électrique).
- Procédure**
- (a) Mettre le circuit sous tension au panneau de branchement. Enfoncer le bouton de rappel «RESET». Le bouton de rappel ne peut fonctionner jusqu’à ce que le DDFT soit câblé correctement et sous tension. La diode électroluminescente (DEL) doit être verte. Surveiller le fonctionnement des prises ou des dispositifs en aval de vérifier si le circuit est sous tension. S’il n’y a pas de tension, passer à la rubrique «Diagnostic des anomalies».
- (b) Appuyer sur le bouton «TEST» pour déclencher le dispositif. Ceci devrait arrêter le courant, provoquant la mise hors circuit du dispositif ou de la prise en aval. La DEL doit être rouge. Noter que le bouton «RESET» devrait surgir. Si l’appareil est toujours sous tension, passer à la rubrique «Diagnostic des anomalies». Si l’appareil n’est plus sous tension, c’est que la prise DDFT a été montée correctement. Pour restaurer la tension, appuyer sur le bouton «RESET». Ne pas raccorder les dispositifs de soutien de la vie sur un DDFT. Mettre un autocollant ‘Protégé par DDFT’ sur chaque prise en aval qui n’est plus alimentée. Lorsque la DEL rouge se met à clignoter, ou si le DDFT ne peut être réarmé la prise n’est plus protégée contre les défauts à la terre et doit être remplacée immédiatement.
- (c) Si la prise DDFT a été montée selon les directives 7B, brancher la lampe ou la radio dans les prises environnantes afin de déterminer celles qui, en plus de la prise DDFT, ont été mises hors tension lorsqu’on a appuyé sur le bouton «TEST». Ne pas brancher d’appareils de survie dans des prises qui ont été mises hors tension. Placer un autocollant «Protégé par DDFT» sur toutes les prises qui ont été mises hors tension.
- (d) Essai manuel: Appuyer sur le bouton TEST (puis RESET) chaque mois pour vérifier le fonctionnement. Essai automatique: Le DDFT AUTOGUARD® de Hubbell vérifie automatiquement le circuit électronique toutes les minutes. Il importe de procéder à un essai manuel tous les mois pour vérifier le fonctionnement mécanique. En cas défaillance pendant un essai manuel ou automatique, la diode rouge clignote pour indiquer que la prise n’est plus protégée contre les défauts à la terre. Si cela se produit, remplacer le DDFT immédiatement.



8B. DÉPANNAGE

Couper l’alimentation électrique (OFF) et vérifier les connexions en consultant le schéma de câblage approprié conformément aux étapes 7A ou 7B. S’assurer que les fils et les connexions sont bien serrés. De plus, il est possible que les connexions ligne (LINE) et charge (LOAD) aient été inversées. L’inversion des connexions ligne et charge (LINE/LOAD) se manifestera par l’absence de courant au niveau de le DDFT et par le bouton RESET qui refusera de rester enfoncé. Inverser les connexions ligne (LINE) et charge (LOAD) au besoin. Reprendre l’essai à partir de l’étape 8A si les connexions de le DDFT ont été modifiées.

9. Instructions pour le recâblage ou la réutilisation

Avant de couper l'alimentation avant de désinstaller, mettre le DDFT à l'état déclenché en appuyant sur le bouton TEST et en vérifiant que le bouton RESET est sorti.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Valeurs nominales: 20 A, 125 V et 60 Hz
Cet dispositif est conforme à la Partie 15 de la réglementation du FCC. Son utilisation est assujettie aux conditions suivantes: (1) ce dispositif ne peut causer un brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositif doit réagir aux interférences émises y compris celles qui sont susceptibles de provoquer un fonctionnement intempestif.

Instalación y verificación de receptáculo GFCI de Cara Ciega

Leer todas las instrucciones
antes de instalar

PD3087

(Español)

⚠ PRECAUCIÓN

- Para evitar choques eléctricos o electrocución, siempre interrumpir la corriente en el panel de distribución antes de trabajar en el cableado.
- Utilizar este tomacorriente con interruptor de falla a tierra (GFCI) con conductores de cobre o recubiertos con cobre. No utilizarlo con conductores de aluminio.
- No instalar este GFCI en circuitos que alimenten equipos de mantenimiento de vida pues, en caso de dispararse, apagará tales equipos.
- Para la instalación en lugares húmedos o mojados, el receptáculo con interruptor de circuito por falla a tierra debe marcarse como Resistente a la Intemperie (WR o RI).
- Para instalaciones en lugares húmedos, proteger el GFCI con una cubierta impermeable para mantener secos tanto al tomacorriente como a cualquier clavija enchufada.
- Debe instalarse de acuerdo con los códigos eléctricos nacionales y locales.

3. ¿Qué es un GFCI?


Un tomacorriente (GFCI) es diferente a un tomacorriente convencional. En caso de falla a tierra, el tomacorriente GFCI se disparará interrumpiendo rápidamente la circulación de electricidad, evitando así ocasionar lesiones graves.

Definición de falla a tierra

En lugar de seguir su recorrido normal, la electricidad pasará a través del cuerpo de la persona para llegar a la tierra. Por ejemplo, un artefacto defectuoso puede causar una falla a tierra.

Un tomacorriente (GFCI) NO protege contra sobrecargas, cortocircuitos o choques eléctricos. Por ejemplo, Ud. puede recibir un choque eléctrico si toca conductores desnudos estando parado sobre una superficie no conductora, tal como un piso de madera.

3. Las particularidades del GFCI



3. ¿Debería instalarlo?


Instalar un tomacorriente GFCI puede resultar más complicado que instalar un tomacorriente convencional.

Asegúrese que Ud.:

- Comprende los principios y técnicas básicas de cableado.
- Puede entender diagramas de cableado.
- Tiene experiencia en cableado de circuitos.
- Está preparado para tomarse algunos minutos a fin de asegurarse que ha cableado correctamente el tomacorriente GFCI.

5. LÍNEA versus CARGA

Un cable consiste en 2 o 3 conductores.



Cable de LÍNEA (LINE):


Transporta la energía desde el panel de distribución (panel de disyuntores o caja de fusibles) hasta el receptáculo GFCI. Si existe sólo un cable en la caja, este cable es el cable de línea. Este cable debería conectarse sólo a los bornes de LÍNEA del receptáculo GFCI.

Cable de CARGA (LOAD):

Transporta energía desde el GFCI hasta otro receptáculo del circuito. Este cable debería conectarse sólo a los bornes de CARGA (LOAD) del GFCI.

4. Interrumpir la corriente

Enchufar un artefacto eléctrico, tal como una lámpara o radio, al tomacorriente en el cual Ud. está trabajando. Encienda la lámpara o radio. Diríjase luego al panel de distribución. Localice el disyuntor o fusible que protege ese tomacorriente. Lleve el disyuntor a la posición OFF o retire completamente el fusible. La lámpara o radio debería apagarse.



A continuación, enchufe y encienda la lámpara o radio en la otra salida del tomacorriente, a fin de asegurarse que la corriente está interrumpida en ambas salidas. Si la corriente no está interrumpida, no continúe con el trabajo y llame a un electricista para que termine la instalación.

6. Identificación de los cables y conductores

Importante:

No instalar el receptáculo GFCI en una caja eléctrica que contenga: (a) más de 4 conductores (sin incluir los conductores de tierra) o (b) cables con más de 2 conductores (sin incluir los conductores de tierra), comuníquese con un electricista calificado si se cumple alguno de los casos (a) o (b).

Si Ud. está reemplazando un receptáculo viejo, retírelo de la caja eléctrica sin desconectarlo de los cables.

- Si ve un solo cable (2-3 conductores), se trata del cable de LÍNEA. El receptáculo probablemente esté en la posición C (ver el diagrama de la derecha). Retirar el receptáculo y continúe con el paso 7A.
- Si ve dos cables (4-6 conductores), el receptáculo probablemente esté en la posición A o B (ver el diagrama de la derecha). Siga los pasos del procedimiento de la derecha.


Procedimiento: caja con dos cables (4-6 conductores)

- Separe del receptáculo los conductores blancos y vivo correspondientes a uno de los cables, y coloque sobre cada uno de ellos un conector de cable. Asegúrese que corresponden al mismo cable.
- Reinstale el receptáculo en la caja, coloque la tapa y luego, restablezca la corriente en el panel de distribución.
- Determine si la corriente llega al receptáculo. Si es así, los conductores cubiertos con conectores de cable serán los conductores de CARGA (LOAD). De lo contrario, corresponderán a los conductores de LÍNEA.
- Interrumpa la corriente en el panel de distribución, rotule los conductores de LÍNEA y CARGA (LOAD), y retire entonces el receptáculo.
- Continúe con el paso 7B.

Ubicación en el circuito:

La ubicación del GFCI en el circuito determinará que proteja o no a otros receptáculos en el circuito.

Ejemplo de circuito:





Colocando el receptáculo GFCI en la posición A, se protegerá también a los receptáculos B y C del lado de la carga. Por otra parte, si se coloca el GFCI en la posición C, no se protegerá a los receptáculos A o B. Recuerde que los receptáculos A, B y C pueden estar en diferentes habitaciones.

7. Conectar los conductores ... Solo después de leer el otro lado completamente

Sección dejada intencionalmente en blanco

Dos cables (4 o 6 conductores) en la caja



Conectar los conductores del cable de LÍNEA a los bornes de LÍNEA.

- El conductor blanco se conecta al borne blanco (plata)
- El conductor negro se conecta al borne vivo (HOT) (latón)

Conectar los conductores del cable de CARGA a los bornes de CARGA:

- El conductor blanco se conecta al borne blanco (plata)
- El conductor negro se conecta al borne vivo (HOT) (latón)

Conectar los conductores de tierra como se muestra arriba (sólo si hay conductor de tierra)

- Conectar un conductor de cobre desnudo (o verde) de calibre 12 o 14 AWG y 15 cm de largo, al borne de tierra del GFCI. Si la caja tiene borne de tierra, conectar también un conductor similar al borne de tierra de la caja. Conectar los extremos de estos conductores al conductor de cobre desnudo (o verde) del cable de LÍNEA y CARGA usando un conector roscado.

Terminar la instalación:

- Arrollar los cables dentro de la caja, manteniendo el conductor de tierra alejado de los bornes blanco y vivo. Atornillar el receptáculo a la caja y colocar la tapa.
- Continuar con el paso 8A.

INFORMACIÓN GENERAL Características nominales: 20 A • 120 V~ • 60 Hz

Este dispositivo cumple la parte 15 de los reglamentos del FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar la interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia que puede causar la operación indeseada.




8A. Ponga a prueba su trabajo

¿Por qué hacer esta prueba?

- Si Ud. cometió un error en el cableado del receptáculo GFCI, éste probablemente no evitará las lesiones personales o muerte debidas a una falla a tierra (choque eléctrico).

Procedimiento:

- Conecte la corriente en el panel de distribución. Pulse a fondo el botón «RESET». El GFCI no puede reactivarse mientras no esté correctamente cableado y energizado. El diodo luminoso (LED) debe estar verde. Supervise el funcionamiento de los receptáculos o dispositivos (y déjelo enchufado) para verificar que la corriente está conectada. Si no hay corriente, continúe en la sección: Reparación de averías.
- Pulse el botón TEST para disparar el dispositivo. Esto debería interrumpir la circulación de corriente, haciendo apagar el dispositivo o receptaculo. Observe que salte el botón RESET y el LED debe estar rojo. Si la corriente se mantiene, continúe en la sección: Reparación de averías. Si la corriente se interrumpe, Ud. habrá instalado correctamente el receptáculo GFCI. Para restablecer la corriente, pulse el botón «RESET». Cuando el LED rojo emite destellos, o si el GFCI no puede reiniciarse el receptáculo ha quedado sin protección contra falla a tierra y debería ser reemplazado inmediatamente.
- Si Ud. instaló su receptáculo GFCI siguiendo el paso 7B, enchufe una lámpara o radio en los receptáculos cercanos para ver cuál/es, además del tomacorriente GFCI, interrumpió la corriente cuando Ud. pulsó el botón TEST. No conecte dispositivos para salvar vidas en un GFCI. Coloque una etiqueta de «receptáculo protegido» en cada receptáculo cuya corriente está interrumpida.
- Prueba manual: Presionar el botón TEST (y luego el botón RESET) una vez al mes para asegurar el buen funcionamiento. Prueba automática: El interruptor de falla a tierra (GFCI) AUTOGUARD® de Hubbell realiza una prueba de sus circuitos electrónicos una vez por minuto. La prueba manual debiera realizarse una vez mes para asegurar el buen funcionamiento mecánico. En caso de falla durante la prueba manual o la prueba automática, el diodo lumínico (LED) rojo destellará indicando que el receptáculo ha perdido la protección contra falla a tierra. Si esto sucede, el interruptor de falla a tierra (GFCI) deberá ser reemplazado inmediatamente.



8B. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Interrumpir la corriente y comprobar que las conexiones de los cables coincidan con el diagrama de cableado apropiado según el paso 7A o 7B. Asegurarse de que no haya hilos sueltos o contactos flojos. También, es posible haber invertido las conexiones de LÍNEA (LINE) y CARGA (LOAD). La inversión de LÍNEA / CARGA quedará en evidencia si no hay corriente en el receptáculo del GFCI y si el botón RESET no permanece introducido. Invertir las conexiones de LÍNEA y CARGA si fuera necesario. Comenzar la prueba desde el principio del paso 8 si debe volver a cablear cualquier conexión al GFCI.

9. Instrucciones para recableado o reutilización

Antes de desconectar la energía antes de desinstalar, coloque el dispositivo en el estado disparado presionando el botón TEST y verificando que el botón RESET esté sobresale.

Hubbell Products México, S. de R.L. de C.V. garantiza este producto, de estar libre de defectos en materiales y mano de obra por un año a partir de su compra. Hubbell reparará o reemplazará el artículo a su criterio juicio en un plazo no mayor de 90 días. Esta garantía no cubre desgastes por uso normal y no será válida en los siguientes casos

- Quando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Quando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña
- Quando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el importador responsable.

El vendedor no otorga otras garantías y excluye expresamente daños incidentales o consecuenciales inherentes a su uso. Para hacer efectiva la garantía bastara la presentación del producto, acompañado de la póliza correspondiente, debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió o bien la factura, recibo o comprobante.

Modelo: _____ Marca: _____ Fecha de compra: _____
Importado por HUBBELL PRODUCTS MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.
Calle 5 Sur # 104, Parque industrial Toluca 2000, Toluca Edo de México. C.P. 50200 - Tel.:(722) 980 0600

Wiring Device-Kellems
Hubbell Incorporated (Delaware)
Shelton, Connecticut 06484

1-800-288-6000
www.hubbell-wiring.com
PD3087 (Page 6 of 6) 04/2025