

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

MERSEN FRANCE SB S.A.S.
15 Rue Jacques de Vaucanson
69720 SAINT BONNET DE MURE
FRANCE

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Sicherungseinsatz, D-System
Fuse-link, D-system
DTIII

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 60269-1 (VDE 0636-1):2010-03; EN 60269-1:2007 + A1:2009
DIN VDE 0636-3 (VDE 0636-3):2011-09 HD60269-3:2010

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

Aktenzeichen: 5003214-1120-0718 / 166333

File ref.:

Ausweis-Nr. 40016012

Blatt 1

Certificate No.

Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2005-11-17

(letzte Änderung/updated 2012-06-12)

<http://www.vde.com/zertifikat>

<http://www.vde.com/certificate>

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Blatt /
Certificate No. page
40016012 2

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

MERSEN FRANCE SB S.A.S., 15 Rue Jacques de Vaucanson, 69720 SAINT BONNET DE MURE,
FRANCE

Aktenzeichen / File ref.

5003214-1120-0718 / 166333 / FG32 / KOH

letzte Änderung / updated Datum / Date

2012-06-12

2005-11-17

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40016012
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40016012.

Sicherungseinsatz, D-System Fuse-link, D-system DTIII

Typ(en) / Type(s):

DT III 00598.035700 (C214063)
 00598.040700
 00598.050700 (K214576)
 00598.063700 (R215088)

Bemessungsspannung AC 500 V
Rated voltage

DC 500 V

Bemessungsstrom 35 A; 40 A; 50 A; 63 A
Rated current

Bemessungsfrequenz 45-62 Hz
Rated frequency

Bemessungsausschaltvermögen AC 50 kA
 DC 8 kA
Rated breaking capacity

Baugröße D III
Size

Betriebsklasse gG
Utilization category

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet FG32
Section FG32

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Beiblatt /
Certificate No. Supplement
40016012

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

MERSEN FRANCE SB S.A.S., 15 Rue Jacques de Vaucanson, 69720 SAINT BONNET DE MURE,
FRANCE

Aktenzeichen / *File ref.*

5003214-1120-0718 / 166333 / FG32 / KOH

letzte Änderung / *updated* Datum / *Date*

2012-06-12

2005-11-17

Dieses Beiblatt ist Bestandteil des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40016012.

This supplement is part of the Certificate No. 40016012.

Sicherungseinsatz, D-System
Fuse-link, D-system
DTIII

Fertigungsstätte(n)

Place(s) of manufacture

Referenz/Reference

30002127

Kaposvári Villamossági Gyár Kft.

Guba Sándor út 38

H-7400 KAPOSVAR

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH

VDE Testing and Certification Institute

Fachgebiet FG32

Section FG32