




LC1D...A... / LC1D...A3... / T02DN13...
LC2D...A... / LC2D...A3... / T02DN23...




A

mm
in.





(1)	19 0.75	LAD4BB3	(5)	150 5.91	LADN, LADC
(2)	40 1.57	LA4DF, LA4DT	(6)	183 6.42	LAD6K10
(3)	49 1.93	LA4DW	(7)	171 6.73	LADT, LADR, LADS2
(4)	9 0.35	LAD4CM	(8)	12.5 0.49	LAD8N




(*) valid also for contactor with DC coil
(*) valable aussi pour contacteur avec bobine CC
(*) Válido también para contactores con bobina CC
(*) auch gültig für Schütz mit DC-Spule
(*) valido anche per contattore con bobina DC
(*) válido também para contator com bobina CC
(*) 也适用于带直流线圈的接触器
(*) действительно для контактора с катушкой постоянного тока






⚠ DANGER / DANGER / PELIGRO / GEFAHR / PERICOLO / PERIGO / 危险 / ОПАСНОСТЬ			
HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH Disconnect all power before servicing equipment. Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.	RISQUE D'ELECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ARC ELECTRIQUE Coupez toutes les alimentations avant de travailler sur cet appareil. Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.	PELIGRO DE DESCARGA ELECTRICA, EXPLOSION O ARCO ELECTRICO Desconecte todas las alimentaciones antes de manipular el producto. Si no se siguen estas instrucciones provocará lesiones graves o incluso la muerte.	GEFAHR VON ELEKTRISCHEM SCHLAG, EXPLOSION ODER LICHTBOGEN Vor dem Arbeiten am Gerät alle Spannungsversorgungen abschalten. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.
RISCHIO DI SCARICA ELETTRICA, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO Scollegare l'apparecchio da tutti i circuiti di alimentazione prima di qualsiasi intervento. Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.	RISCO DE ELECTROCUSSÃO, DE EXPLOSAO, OU DEARCO ELECTRICO Desconecte todas as alimentações antes de manipular o produto. A não observância destas instruções resultará em morte, ou ferimentos graves.	可能有触电、爆炸或者电弧灼伤的危险 在此电力设备上工作时 请先切断所有电源。 不遵循上述规定将可能导致人员伤亡。	ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЕМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА ИЛИ ВСПЫШКИ ДУГИ. Перед обслуживанием или ремонтом убедитесь, что питание отключено. Несоблюдение этих инструкций при ведёт к смерти или серьёзной травме.











Emm
in.

Rail 35 mm → EN 50022, NFC 63015









In case of vibration above 3gn on contactor with electronic coil and direct mounting with LRD, it is recommended to mount the devices by screws on metal plate.






**F**mm
in.

Rail 35 mm → EN 50022, NFC 63015






GV3 • ≤ 73 A






K

LADT / LADR / LADS2

**L**

LC1D...A7 ~, AC/DC

LC1D...A5D

**M**

WARNING / AVERTISSEMENT / ADVERTENCIA / WARNUNG / AVVERTIMENTO / ATENÇÃO / 警告 / ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

HAZARD OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK

On contactors connected to a feeder circuit, it is mandatory to install large spacing adapters GV3G66 on top and bottom connections of the contactor to respect UL and CSA requirements in North America.

Failure to follow these instructions can result in death, serious injury, or equipment damage.

RISQUE D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION

Lorsque le contacteur est raccordé à un branchement principal, il est obligatoire de monter des ouvre-borniers à large espacement GV3G66 sur les bornes de puissance supérieures et inférieures du contacteur pour respecter les exigences UL et CSA en Amérique du Nord. Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

RIESGO DE INCENDIO O ELECTROCUCIÓN

En contactores conectados a un circuito alimentador, es obligatorio instalar adaptadores de espaciado grande GV3G66 en las conexiones superior e inferior del contactor para respetar los requisitos de las normativas UL y CSA en Norteamérica. Si no se siguen estas instrucciones pueden producirse lesiones personales graves o mortales o daños en el equipo.

BRAND- ODER STROMSCHLAGGEFAHR

Bei Schützen, die an einen Einspeisekreis angeschlossen sind, ist es zwingend erforderlich, große Abstandsadapter GV3G66 an den oberen und unteren Anschlüssen des Schützes anzubringen, um die UL- und CSA-Anforderungen in Nordamerika zu erfüllen. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

RISCHIO DI INCENDIO O SCARICA ELETTRICA

Sui contattori collegati a un circuito di alimentazione, è obbligatorio installare adattatori ad ampia spaziatura GV3G66 sui collegamenti superiori e inferiori del contattore per rispettare i requisiti UL e CSA in America del Nord.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

RISCO DE INCÊNDIO OU ELETROCUSSÃO

Em contatores conectados a um circuito de alimentação, é obrigatório instalar grandes adaptadores de espaçamento GV3G66 nas conexões superior e inferior do contator para respeitar os requisitos UL e CSA na América do Norte.

A não observação destas instruções pode provocar a morte, ferimentos graves, ou danos no equipamento.

有火灾或电击危险


对于连接到馈电电路的接触器，必须在接触器的顶部和底部接口上安装大间距适配器 GV3G66，以满足北美市场的 UL 和 CSA 要求。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

ОПАСНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА ИЛИ УДАРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

На контакторах, подключенных к цепи линии питания, обязательно установите большие проставочные переходники GV3G66 на верхних и нижних соединениях контактора в соответствии с требованиями UL и CSA, действующими в Северной Америке.

Несоблюдение этих инструкций может привести к смерти, серьезной травме или повреждению оборудования.



N




LA4DF




LA4DW



LA4DT





LAD4BB3




O



LAD4RC3
LAD4D3U
LAD4V3
LAD4T3




P




P7
230 V 50/60 Hz

LX03...




Q





R



LC1D...A / T02DN13




LC2D...A / T02DN23

**S**

LC1D●●A / T02DN13 LC2D●●A / T02DN23								
	16 mm	1...25 mm ²	2 x 1...25 mm ²	5 N.m		4 mm 0.16 in		
	16 mm	35 mm ²	1 x 1...25 mm ² + 1 x 35 mm ²	8 N.m				
	0.63 in.	AWG 16...2	1 x AWG 16...4 + 1 x AWG 16...2	70 lb-in				

**T**

LC1D...A/ T02DN13 LC2D...A/ T02DN23							
10 mm	1...4 mm ²			1...2,5 mm ²		1,7 N.m	PH2
0.4 in.	AWG 18...12			AWG 16...14		15 lb-in	

U

LC1D...A3 LC2D...A3		
0,75...2,5 mm ²	Ø 3,5 mm	
AWG 20...12	0.14 in.	

AC/DC:

- use of this product in EMC environment B may require mitigation measures to avoid unwanted disturbance.
- full open AC at 10%Us.

AC/DC:

- 在 EMC 环境 B 中使用此产品可能需要采取缓解措施以避免不必要的干扰。
- 交流情况需在 10%Us 下完全释放。

3P AC TeSys Deca contactors (LC1D40 → LC1D80A) are grade 2 according to GB 21518. Maximum power consumption lower than 36.6 VA.
 3P AC TeSys Deca 接触器 (LC1D40A → LC1D80A) 接触器是 GB 21518 2 级接触器。最大功耗低于 36.6 VA。



WARNING / AVERTISSEMENT / ADVERTENCIA / WARNUNG / AVVERTIMENTO / ATENÇÃO / 警告 / ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

HAZARD OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK (FOR CONTACTOR WITH UL HI-FAULT SHORT CIRCUIT CURRENT RATINGS ONLY)

● The opening of the branch-circuit protective device may be an indication that a fault current has been interrupted.
● To reduce the hazard of fire or electric shock, current-carrying parts and the other components of the controller should be examined and replaced if damaged.
Failure to follow these instructions can result in death, serious injury, or equipment damage.

RISQUE D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION (POUR LE CONTACTEUR AYANT DES COURANTS DE COURT-CIRCUIT ASSIGNÉS UL TRÈS ÉLEVÉS UNIQUEMENT)

● L'ouverture du dispositif de protection du circuit de dérivation peut indiquer qu'un courant de défaut a été interrompu.
● Pour réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, les parties sous tension et les autres composants du contrôleur doivent être examinés et remplacés en cas de dommage.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

RIESGO DE INCENDIO O ELECTROCUCIÓN (SOLO PARA EL CONTACTOR CON CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO ASIGNADAS UL MUY ELEVADAS)

● La abertura del dispositivo de protección del circuito de derivación puede indicar que una corriente de fallo ha sido interrumpida.
● Para reducir el riesgo de incendio o electrocución, las partes bajo tensión y los demás componentes del circuito deben ser examinados y sustituidos en caso de dañar.
Si no se siguen estas instrucciones pueden producirse lesiones personales graves o mortales o daños en el equipo.

BRAND- ODER STROMSCHLAGEGEFAHR (NUR BEI SCHALTERN MIT KURZSCHLUSSESTROM NACH UL-STANDARD)

● Das Öffnen der Schutzvorrichtung des Zweigstromkreises kann ein Hinweis darauf sein, dass ein Fehlerstrom unterbrochen wurde.
● Um die Brand- oder Stromschlaggefahr zu mindern, sollten stromführende Bauteile sowie die anderen Komponenten des Steuergeräts überprüft und bei Beschädigung ausgetauscht werden.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

RISCHIO DI INCENDIO O SCARICA ELETTRICA (SOLO PER CONTATTORE CERTIFICATO UL CON SCCL AD ALTA CORRENTE DI GUASTO)

● L'apertura del dispositivo di protezione del circuito derivato può indicare un'interruzione della corrente di guasto.
● Per ridurre il rischio di incendio o scarica elettrica, è necessario esaminare le parti in cui al momento passa la corrente e gli altri componenti del controllore e sostituirli se sono danneggiati.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

RISCO DE INCÊNDIO OU ELETROCUSSÃO (PARA CONTATORES COM ALTO VALOR NOMINAL DE CORRENTE DE CURTO-CIRCUITO DE FALTA UNICAMENTE)

● A abertura do dispositivo de proteção do circuito derivado pode ser uma indicação de que uma corrente de falta foi interrompida.
● Para reduzir o risco de incêndio ou eletrocussão, as partes condutoras de corrente e os outros componentes do controlador devem ser examinados e substituídos se estiverem deteriorados.
A não observância destas instruções pode provocar a morte, ferimentos graves, ou danos no equipamento.

有火灾或电弧灼伤危险 (仅当继电器发生超 额定故障短路电流时)

● 分支电路保护装置断开可能表明某故障电流已被切断。
● 为减少火灾或电弧灼伤的危险, 应经常检查并更换 (如损坏) 控制器的带电部分及其部件。
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

ОПАСНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА ИЛИ УДАРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ (ТОЛЬКО ДЛЯ КОНТАКТОРОВ С ВЫСОКИМ НОМИНАЛОМ ТОКА КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ СОГЛАСНО UL)

● Срабатывание расцепителя устройства защитного отключения групповой цепи может являться признаком наличия тока утечки.
● Для снижения риска возникновения пожара или поражения электрическим током токоведущие части и другие детали контроллера следует регулярно проверять и заменять в случае повреждения.
Несоблюдение этих инструкций может привести к смерти, серьезной травме или повреждению оборудования.

Additional ratings	Lighting Tungsten	Lighting Ballast	Definite Purpose ratings, 3Phase, Load wiring: breaking all lines				Elevator Duty HP ratings (except .D and .W DC coil)						High-Fault SCCR Class J Fuse	High-Fault SCCR with CB	
Device	600 V	600 V	FLA	LRA			1Ph 120 V	1Ph 240 V	3Ph 200 V	3Ph 230 V	3Ph 480 V	3Ph 600 V	600 V	480 V	600 V
				240 V	480 V	600 V									
LC1D40A	60 A	60 A	40 A	240 A	200 A	160 A	-	5hp	10hp	10hp	-	-	100 kA	100 kA	50 kA
LC1D50A	70 A	70 A	50 A	300 A	250 A	200 A	3hp*	7.5hp	15hp	15hp	25hp*	30hp*	100 kA	100 kA	50 kA
LC1D50ANR●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 kA	100 kA	50 kA
LC1D65A/80A	70 A	80 A	-	390 A	325 A	208 A	3hp*	10hp*	15hp*	20hp*	25hp*	30hp*	100 kA	100 kA	50 kA

Additional ratings	High-Fault SCCR Class J Fuse	High-Fault SCCR with CB	
Device	600 V	480 V	600 V
T02DN13	100 kA	65 kA	50 kA

Only applicable for UL/CSA marked products:

(*) Ratings certified by CSA



(**) 52 A at 600 V

Refer to information on device label when ordering replacement parts.	En cas de substitution, vérifiez les caractéristiques électriques sur l'étiquette du produit.	En caso de reemplazo, verificar las características eléctricas en la etiqueta del producto.	For Ersatz elektrische Leistungsteden auf dem Typenschild überprüfen.
In caso di sostituzione verificare le caratteristiche elettriche riportate sull'etichetta.	Em caso de substituição verificar as características elétricas na etiqueta do produto.	进行更换时, 产品标签上的电气特性需要检查核对。	В случае замены электрических компонентов должна быть проверена маркировка продукта.




The product's manufacture date is coded PPYYWW/D, where: ● PP: plant code ● YY: year of manufacture ● WW: week of manufacture ● (D: weekday of manufacture (Monday = 1))	La date de fabrication du produit est codée PPYYWW/D, avec: ● PP: code usine ● YY: année de fabrication ● WW: semaine de fabrication ● (D: jour de fabrication dans la semaine (lundi = 1))	La fecha de fabricación del producto está codificada PPYYWW/D, donde: ● PP: código de la planta ● YY: año de fabricación ● WW: semana de fabricación ● (D: día de la semana de fabricación (lunes = 1))	Das Herstellungsdatum des Produkts ist folgendermaßen codiert: PPYYWW/D. Wobei: ● PP: Werkscode ● YY: Herstellungsjahr ● WW: Herstellungswoche ● (D: Herstellungstag (Montag = 1))
La data di fabbricazione del prodotto è indicata con il codice PPYYWW/D, dove: ● PP: codice stabilimento ● YY: anno di fabbricazione ● WW: settimana di fabbricazione ● (D: giorno della settimana in cui il prodotto è stato fabbricato (lunedì = 1))	A data de fabrico do produto está sob a forma de código PPYYWW/D, onde: ● PP: código da fábrica ● YY: ano de fabrico ● WW: semana de fabrico ● (D: dia da semana de fabrico (Segunda-feira = 1))	Дата производства продукта закодирована в формате PPYYWW/D, где: ● PP: код завода ● YY: год производства ● WW: неделя производства ● (D: день недели, когда был произведен продукт (понедельник = 1))	产品制造日期采用如下代码 PPYYWW/D, 其中: ● PP: 工厂代码 ● YY: 制造年份 ● WW: 第几周制造 ● (D: 星期几制造 (星期一 = 1))



LC1D...A6...










⚠ DANGER / DANGER / PELIGRO / GEFAHR / PERICOLO / PERIGO / 危险 / ОПАСНОСТЬ			
HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH Disconnect all power before servicing equipment. Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.	RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE Coupez toutes les alimentations avant de travailler sur cet appareil. Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.	PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO Desconecte todas las alimentaciones antes de manipular el producto. Si no se siguen estas instrucciones provocará lesiones graves o incluso la muerte.	GEFAHR VON ELEKTRISCHER SCHLAG, EXPLOSION ODER LICHTBOGEN Vor dem Arbeiten am Gerät alle Spannungsversorgungen abschalten. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.
RISCHIO DI SCARICA ELETTRICA, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO Scollegare l'apparecchio da tutti i circuiti di alimentazione prima di qualsiasi intervento. Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.	RISCO DE ELECTROCUSSÃO, DE EXPLOÇÃO, OU DE ARCO ELÉCTRICO Desconecte todas as alimentações antes de manipular o produto. A não observância destas instruções resultará em morte, ou ferimentos graves.	可能有触电、爆炸或电弧灼伤的危险 在此电力设备上工作时，请先切断所有电源。 不遵循上述规定将可能导致人员伤亡。	ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЕМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА ИЛИ ВСПЫШКИ ДУГИ. Перед обслуживанием или ремонтом убедитесь, что питание отключено. Несоблюдение этих инструкций при ведении работ может привести к смерти или серьезной травме.

Cmm
in.





Rail 35 mm → EN 50022, NFC 63015









In case of vibration above 3gn on contactor with electronic coil and direct mounting with LRD, it is recommended to mount the devices by screws on metal plate.

**D**mm
in.






Rail 35 mm → EN 50022, NFC 63015





J

LAD4RC3●
LAD4D3U
LAD4V3●
LAD4T3●

**K****L****M****N**

LC1D●●A6	mm		in		M6	C	10
	e	L	e	L			
	≤ 6	≤ 13,5	≤ 0.24	≤ 0.53	6 N.m 54 lb-in		
	≤ 16,5	≤ 16,5	≤ 0.65	≤ 0.65			
	≤ 10	≤ 10	≤ 0.40	≤ 0.40			
	> 6	> 6	> 0.24	> 0.24			

LC1D●●A6	mm		in		M3,5	C	PH 2
	e	L	e	L			
	10 mm	1...2,5 mm ²	1...2,5 mm ²	1...2,5 mm ²	1,7 N.m 15 lb-in		
	0.4 in.	AWG 16...12	AWG 20...12	AWG 20...12			

AC/DC:

- use of this product in EMC environment B may require mitigation measures to avoid unwanted disturbance.
- full open AC at 10%Us.

AC/DC:

- 在 EMC 环境 B 中使用此产品可能需要采取缓解措施以避免不必要的干扰。
- 交流情况需在 10%Us 下完全释放。

3P AC TeSys Deca contactors (LC1D40 → LC1D80A) are grade 2 according to GB 21518. Maximum power consumption lower than 36.6 VA.
根据 GB 21518 标准, 三极 TeSys Deca Everlink 系列交流接触器 (LC1D40A → LC1D80A) 能效等级为 2 级, 产品最大吸持功率低于 36.6 VA。



WARNING / AVERTISSEMENT / ADVERTENCIA / WARNUNG / AVVERTIMENTO / ATENÇÃO / 警告 / ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

HAZARD OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK (FOR CONTACTOR WITH UL HI-FAULT SHORT CIRCUIT CURRENT RATINGS ONLY)

● The opening of the branch-circuit protective device may be an indication that a fault current has been interrupted.
● To reduce the hazard of fire or electric shock, current-carrying parts and the other components of the controller should be examined and replaced if damaged.
Failure to follow these instructions can result in death, serious injury, or equipment damage.

RISCHIO DI INCENDIO O SCARICA ELETTRICA (SOLO PER CONTATTORI CERTIFICATI UL CON SCCL AD ALTA CORRENTE DI GUASTO)

● L'apertura del dispositivo di protezione del circuito derivato può indicare un'interruzione della corrente di guasto.
● Per ridurre il rischio di incendio o scarica elettrica, è necessario esaminare le parti in cui al momento passa la corrente e gli altri componenti del controllore e sostituirli se sono danneggiati.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

RISQUE D'INCENDIE OU D'ELECTROCUTION (POUR LE CONTACTEUR AYANT DES COURANTS DE COURT-CIRCUIT ASSIGNEES UL TRES ELEVES UNIQUEMENT)

● L'ouverture du dispositif de protection du circuit de dérivation peut indiquer qu'un courant de défaut a été interrompu.
● Pour réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, les parties sous tension et les autres composants du contrôleur doivent être examinés et remplacés en cas de dommage.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

RISCO DE INCENDIO OU ELETROCUSSÃO (PARA CONTADORES COM ALTO VALOR NOMINAL DE CORRENTE DE CURTO-CIRCUITO DE FALTA UNICAMENTE)

● A abertura do dispositivo de proteção do circuito derivado pode ser uma indicação de que uma corrente de falta foi interrompida.
● Para reduzir o risco de incêndio ou eletrocussão, as partes condutoras de corrente e os outros componentes do controlador devem ser examinados e substituídos se estiverem deteriorados.
A não observância destas instruções pode provocar a morte, ferimentos graves, ou danos ao equipamento.

A não observância destas instruções pode provocar a morte, ferimentos graves, ou danos ao equipamento.

RIESGO DE INCENDIO O ELECTROCUCION (SOLO PARA EL CONTACTOR CON CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO ASIGNADAS UL MUY ELEVADAS)

● La apertura del dispositivo de protección del circuito de derivación puede indicar que una corriente de fallo ha sido interrumpida.
● Para reducir el riesgo de incendio o electrocución, las partes bajo tensión y los demás componentes del circuito deben ser examinados y sustituidos en caso de dañarse.
Si no se siguen estas instrucciones pueden producirse lesiones personales graves o mortales o daños en el equipo.

有火灾或电击灼伤危险 (仅当继电器发生超 高故障短路电流时)

● 分支电路保护装置断开可能表明其故障电流已被切断。
● 为减少火灾或电击灼伤的危险, 应经常检查并更换 (如损坏) 控制器的带电部分及其它部件。
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

BRAND- ODER STROMSCHLAGGEFAHR (NURBEI SCHALTERN MIT KURZSCHLUSSESTIGKEIT BEI HOHEM FEHLERSTROM NACH UL-STANDARD)

● Das Öffnen der Schutzvorrichtung des Zweigstromkreises kann ein Hinweis darauf sein, dass ein Fehlerstrom unterbrochen wurde.
● Um die Brand- oder Stromschlaggefahr zu mindern, sollten stromführende Bauteile sowie die anderen Komponenten des Steuergeräts überprüft und bei Beschädigung ausgetauscht werden.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

ОПАСНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА ИЛИ УДАРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ (ТОЛЬКО ДЛЯ КОНТАКТОРОВ С ВЫСОКИМ НОМИНАЛОМ ТОКА КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ СОГЛАСНО UL)

● Срабатывание расцепителя устройства защитного отключения групповой цепи может являться признаком наличия тока утечки.
● Для снижения риска возникновения пожара или поражения электрическим током токоведущие части и другие детали контроллера следует регулярно проверять и заменять в случае повреждения.
Несоблюдение этих инструкций может привести к смерти, серьезной травме или повреждению оборудования.

Несоблюдение этих инструкций может привести к смерти, серьезной травме или повреждению оборудования.

Additional ratings	Lighting Tungsten	Lighting Ballast	Definite Purpose ratings, 3Phase, Load wiring: breaking all lines				Elevator Duty HP ratings (except .D and .W DC coil)						High-Fault SCCR Class J Fuse	High-Fault SCCR with CB	
Device	600 V	600 V	FLA	LRA			1Ph 120 V	1Ph 240 V	3Ph 200 V	3Ph 230 V	3Ph 480 V	3Ph 600 V	600 V	480 V	600 V
				240 V	480 V	600 V									
LC1D40A	60 A	60 A	40 A	240 A	200 A	160 A	-	5hp	10hp	10hp	-	-	100 kA	100 kA	50 kA
LC1D50A	70 A	70 A	50 A	300 A	250 A	200 A	3hp*	7.5hp	15hp	15hp	25hp*	30hp*	100 kA	100 kA	50 kA
LC1D50ANR●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 kA	100 kA	50 kA
LC1D65A/80A	70 A	80 A	65 A**	350 A	325 A	208 A	3hp*	10hp*	15hp*	20hp*	25hp*	30hp*	100 kA	100 kA	50 kA

Additional ratings	High-Fault SCCR Class J Fuse	High-Fault SCCR with CB
Device	600 V	480 V 600 V
T02DN13	100 kA	65 kA 50 kA

Only applicable for ULCSA marked products:

(*) Ratings certified by CSA

(**) 52 A at 600 V

Refer to information on device label when ordering replacement parts.	En cas de substitution, vérifiez les caractéristiques électriques sur l'étiquette du produit.	En caso de reemplazo, verificar las características eléctricas en la etiqueta del producto.	For Ersatz elektrische Leistungsdaten auf dem Typenschild überprüfen.
In caso di sostituzione verificare le caratteristiche elettriche riportate sull'etichetta.	Em caso de substituição verificar as características elétricas na etiqueta do produto.	进行更换时, 产品标签上的电气特性需要检查核对。	В случае замены электрических компонентов должна быть проверена маркировка продукта.

The product's manufacture date is coded PPYYWWDD, where: ● PP: plant code ● YY: year of manufacture ● WW: week of manufacture ● DD: day of manufacture (Monday = 1)	La date de fabrication du produit est codée PPYYWWDD, avec: ● PP: code usine ● YY: année de fabrication ● WW: semaine de fabrication ● DD: jour de fabrication dans la semaine (lundi = 1)	La fecha de fabricación del producto está codificada PPYYWWDD, donde: ● PP: código de la planta ● YY: año de fabricación ● WW: semana de fabricación ● DD: día de la semana de fabricación (lunes = 1)	Das Herstellungsdatum des Produkts ist folgendermaßen codiert: PPYYWWDD, wobei: ● PP: Werkscode ● YY: Herstellungsjahr ● WW: Herstellungswoche ● DD: Herstellungstag (Montag = 1)
La data di fabbricazione del prodotto è indicata con il codice PPYYWWDD, dove: ● PP: codice stabilimento ● YY: anno di fabbricazione ● WW: settimana di fabbricazione ● DD: giorno della settimana in cui il prodotto è stato fabbricato (lunedì = 1)	A data de fabrico do produto está sob a forma de código PPYYWWDD, onde: ● PP: código da fábrica ● YY: ano de fabrico ● WW: semana de fabrico ● DD: dia da semana de fabrico (Segunda-feira = 1)	Дата производства продукта закодирована в формате PPYYWWDD, где: ● PP: код завода ● YY: год производства ● WW: неделя производства ● DD: день недели, когда был произведен продукт (понедельник = 1)	产品制造日期采用如下代码 PPYYWWDD, 其中: ● PP: 工厂代码 ● YY: 制造年份 ● WW: 第几周制造 ● DD: 星期几制造 (星期一 = 1)

Schneider Electric Industries SAS
35, rue Joseph Monier
CS 30323
F - 92506 Rueil Malmaison Cedex
www.se.com

Schneider Electric Limited
Stafford Park 5
Telford, TF3 3BL
United Kingdom
www.se.com/uk



Казахстан: ТОО «Шнейдер Электрик»
Адрес: 050010, РК, г. Алматы, пр. Достык, 38,
Бизнес Центр «Кен Дала», 5 этаж, левое крыло.
Тел.: +7 (727) 357 23 57
Факс: +7 (727) 357 24 39



Қазақстан Республикасында ресми жеткізуші:
ЖШС «Шнейдер Электрик»
Мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қ.,
Достық даң. ү. 38, «Кен Дала» Бизнес Орталығы, 5-ші қабат.
Тел.: +7 (727) 357 23 57
Факс: +7 (727) 357 24 39